

Kabeldimensionierung:

- A Vakant EWB
- B Vakant EWB
- C 5x1x240mm²
- D 5x35mm²

Symbollegende:

Hauptverteilung

Hauptverteilung

Arealverteiler

Arealverteiler

VK

Verteilkasten EWB

—

Leitung neu

—

Leitung bestehend

Turnhalle / Schwimmbad  
Schulhaus

Abwartshaus  
(ehem. Bibliothek)

Kindergarten

Pavillon  
(Kirchgemeindehaus)